



Sökande

Namn, anläggning, organisation eller företag:	Adress:
Postnr och ort:	Telefon:
Personnr eller organisationsnr:	Hantering avser 20 -- t.o.m 20 --

Ange vad anmälan avser: (byggarbetsplats högst 6 månader, publik verksamhet högst 2 månader eller hantering av tillfälligt uppställd cistern eller ett tankfordon under högst två månader.)

Förvaring/ Hantering

Namn på gas eller vätska:	Brandklass:
Förvaring avses ske i (typ av förpackning)	Mängd i liter:
Anledning till förvaring/ hantering:	Förvaring eller hanteringsställe:

Föreståndare

Föreståndare 1:	Telefon:
Typ av relevant utbildning:	
Föreståndare 2:	Telefon:
Typ av relevant utbildning:	

Övriga upplysningar:

Namnförtydligande:	Datum och ort:
Namnteckning:	

Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) av personal vid räddningstjänsten, Västra Mälardalens Kommunalförbund för att behandla och registrera er samt för adressökning och i förekommande fall fakturering. Ansvarig för behandlingen är förbundsdirektionen. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att uppgifterna ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Godkännande underskrift av myndighet

Namnförtydligande:	Namnteckning:
--------------------	---------------

Allmänna anvisningar för hantering av gasol

1. Anmälan om hantering ska ske till Räddningstjänsten på avsedd blankett. Föreståndare ska ha dokumenterad kunskap kring riskerna med gasol.
2. Normalt får endast dygnsbehovet av gasol finnas på förbrukningsstället. Erfordras mer gasol på förbrukningsstället skall räddningstjänstens godkännande om detta inhämtas.
3. Gasoltransport till och från förbrukningsstället skall ske före eller efter tid för öppethållande.
4. För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet, skall gasolflaskorna vara anslutna till omkopplare. Denna fungerar så, att när en flaska är tom, slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk.
5. Gasolflaskorna skall förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyddade för obehöriga.
6. Om dygnsbehovet är fler än 2 flaskor per förbrukningsställe så skall flaskorna förvaras i ventilerat plåtskåp.
7. Om förbrukningsapparaten är portabel så skall flaskorna förvaras på vagnen .
8. Gasolslangens längd får ej överstiga 1,5 m. vid längre avstånd skall gasolrör eller av SÄI godkänd slang anslutas till flaskorna. Anslutning till förbrukningsapparat får dock utgöras av gasolslang.
9. Endast godkänd armerad gasolslang får användas mellan gasolflaska och för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard.
10. Såväl gasolrör eller motsvarande som gasolslang skall förläggas skyddande för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard.
11. Vid varje anslutningstillfälle skall läcktest utföras.
12. Slangbrottsventil skall monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ut flaskan utan reduceringsventil.
13. Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tältduk eller annat, får ej understiga 1,0 m. I sidled får avståndet ej understiga

0,2 m. kortare avstånd får endast förekomma om räddningstjänsten medgivit avsteg och meddelat villkor för detta.

14. Förbrukningsapparaten skall vara försedd med tändsäkring, vars uppgift är att snabbt stänga gasoltillförseln om lågan slocknar. Saknas tändsäkring skall kontinuerlig tillsyn finnas.

15. Brandsläckare typ BE eller ABE (pulver eller kolsyra) klass II, skall finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den skall vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard, med vit symbol på röd botten och med texten "brandredskap, får ej blockeras"

16. Transportera aldrig gasolflaska utan tätpropp och skyddskåpa sitter på.

17. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, skall alltid flaskventilen stängas.

18. På varje tält eller stånd där gasol förbrukas, skall finnas utifrån väl synlig trekantig gul skylt med svart bråd och symbol som varnar för brandfarlig vara.

19. Vid förbrukningsapparat skall finnas skriftliga anvisningar för skötsel och handhavande.

Förutom dessa regler gäller följande vid användning av gasolvärmare.

1. Värmaren ska förankras i marken.
2. Installationsanvisningens säkerhetsavstånd till brännbart material ska följas.
3. Värmaren får inte användas i slutna tält.