



Räddningstjänsten
Station Köping
0221-670 100
raddning@vmkfb.se

Regler för övernattnig i tillfällig förläggning

Bakgrund och syfte

Räddningstjänsten får ofta förfrågan om tillfällig övernattnig i skolor, idrottsanläggningar, bygdegårdar, samlingslokaler etc. i samband med olika typer av arrangemang som föreningar och organisationer ordnar. Dessa lokaler är normalt avsedda för annan verksamhet än för tillfällig övernattnig. Att övernattna i en lokal vars brandskydd inte är utformat för övernattnig ställer stora krav på organisation och tillfälliga brandtekniska åtgärder.

Syftet med denna policy är att likrikta informationen till kommuner och organisationer och att fastställa riktlinjer för hur en acceptabel säkerhetsnivå kan uppnås i de tillfälliga förläggningslokalerna.

Ansvar

Enligt 2 kap. 2 § (2003:778) lag om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det innebär att även om lokalerna visar sig lämpliga för övernattnig så är det ägaren eller nyttjanderättshavaren av lokalerna som bär ansvaret för brandskyddet. Räddningstjänsten har inget ansvar för att lokalernas brandskydd är kontrollerat eller att brandskyddet är i funktion.

Byggnadstekniskt brandskydd

Utrymningsvägar

- Det skall alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar
- Samtliga dörrar i utrymningsväg skall vara lätt öppningsbara från insidan utan nyckel eller annat redskap
- Gångavstånd till närmaste utrymningsväg får inte överstiga 30 meter
- Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg skall vara försedd med vägledande markering, belysta eller genomlysta skyltar skall finnas i erforderlig omfattning. Vägledande utrymningsskyltar skall vid strömavbrott fungera på nödström i minst 30 minuter.



- Den ena av utrymningsvägarna kan utgöras av ett fönster (max 30 personer) direkt till fria om inte invändig bröstningshöjd överstiger 1.2 meter och den utvändiga bröstningshöjden inte överstiger 2 meter. Dessutom skall fönstret vara minst 0.5 meter brett och 0.6 meter högt och summan av bredd och höjd 1.5 meter.

Brand- och utrymningslarm

- Förläggningsslokaler skall vara försedda med automatiskt och manuellt utrymningslarm. Brandvarnare kan godtas då lokalerna är belägna i markplan
- Rökdetektorer skall finnas i varje sovutrymme samt i alla utrymningsvägar
- Ljudnivån på utrymningslarmet skall uppgå till minst 75 dB där den sovande har sitt huvud

Brandredskap

Det skall finnas brandredskap i form av handbrandsläckare eller inomhusbrandpost lätt identifierbar inom ett avstånd av 25 meter.

Personantal

Byggnader har ofta ett maximalt personantal som är beräknat vid byggnationen eller vid besök av räddningstjänsten. Det maximala personantalet får inte överskridas vid den tillfälliga övernattningen.

För att bedöma hur många personer som kan övernatta i en lokal kan följande riktvärden användas:

- 3 m² golvyta/madrass
- 4 m² golvyta/säng

I större lokaler som gymnastiksalor skall bäddarna placeras så att fria gångar i lokalen på minst 2 meters bredd erhålls mot utrymningsväg. Vid flera bäddar än 150 stycken bör enheter om 20 sektioneras, bredden på gångarna vara minst 3 meter mot utrymningsväg. Väskor eller annat skrymmande får inte placeras i dessa gångar.

Stolar, bord eller annan brännbart eller skrymmande materiel får inte placeras i korridorer och utrymningsvägar, utan skall vid behov placeras i annat låst utrymme eller i den lokal förläggning sker i.

Organisation

Vid varje förläggningstillfälle skall det finnas en säkerhetsansvarig som ser till att säkerhetsorganisationen fungerar som det är tänkt. Den säkerhetsansvarige ansvarar för:



- Att personalen har kunskap för ett rätt agerande i händelse utrymning av lokal/byggnad
- Att personalen har kunskap om var släckredskapen är placerade och kan hantera den samma
- Att personalen har kunskap om de brandtekniska installationer som finns i byggnaden/lokalen
- Att det finns regler och information upprättad som de övernattande tagit del av och förstått
- Att det finns förläggningslistor för varje lokal som förläggning sker i och att dessa kan överlämnas till räddningstjänsten vid brand eller annat tillbud

Information

De som övernattar i lokalerna skall informeras om brandskyddet i byggnaden och vilka brandskyddsregler som gäller för lokalen. Informationen skall omfatta bl. a.

- Var utrymningsvägarna finns
- Hur utrymningslarmet fungerar
- Var släckredskapen finns
- Var återsamlingsplatsen är belägen
- Hur många personer som får vistas i lokalerna
- Vilka ordningsregler som gäller för lokalerna

Ordningsregler

- Rökning är inte tillåten i de byggnader där övernattning sker
- Brandfarlig gas eller vätska får inte hanteras i byggnaden
- Levande ljus eller öppen låga får inte förekomma
- Matlagning, kaffekokning eller liknande får endast ske i lokaler som är avsedda för detta
- Kläder får inte torkas eller förvaras i korridorer eller trapphus
- Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får inte förvaras i korridorer eller trapphus
- Brandavskiljande dörrpartier som inte är uppställda på detektorstyrda magnethållare skall hållas stängda
- Parkering av fordon får inte utgöra hinder för framkomligheten för räddningsfordon

Information till Västra Mälardalens Kommunalförbund

Den ansvarige för övernattningen gör själv bedömningen om lokalerna/byggnaden är lämplig för tillfällig övernattning. Checklistan för övernattning ska användas vid bedömningen och skickas till räddningstjänsten i god tid före övernattningen, dock senast **fem dagar** innan övernattningen skall ske. Om någon av frågorna på checklistan skulle besvaras med ett **nej**. Kontakta räddningstjänsten för en bedömning.